

## TVOC除去率の性能試験

- ①試験名 : 喫煙ブースのTVOC除去率の性能試験
- ②試験実施 : 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 和泉センター
- ③試験方法 : タバコを燃焼させた喫煙ブース内（装置稼働時）のガスと稼働時の装置排気口から排出されるガスを採取し、TVOC濃度を算出し、その減少率を調査した。

### ④試験結果

	減少率(%)※
喫煙ブース排気ガス	> 99

※：100-喫煙ブース排気ガスのTVOC濃度/喫煙ブース内ガス（装置稼働時）のTVOC濃度×100

※減少率が99.0%以上より大きい為、>99と記載した。